

施工報告書		作成日付
カテゴリー	工 事 名 称	2011.07.29
ミストパイプ式	JAならけん 牧野直売所	



No.	特 記 事 項
1	JA農産物特売所、約50坪ほどのスレート葺きの建物の内部にミストパイプ式を設置した。
2	ノズルピッチ 1M X 5を 1単位とし4系統にわけ、売り場各所の上部からミストを噴射した。
3	100角の鋼製梁にゲート控え金具を利用して、5mの単管を設置。
4	電設配管金具の部品をクランプと組み合わせ、3mmのゴムを介してパイプを固定した。
5	単管が取り付けられない場所は、ゲート用のワイヤーを張りパイプ配管のバックアップリードとしケーブルタイ固定。
6	5ノズル X 4系統を高圧ホースで配管し、ポンプユニット1台で駆動した。
7	
8	
9	
10	