

施工報告書		作成日付
カテゴリー	工 事 名 称	2013.04.12
NKミスト パイプ型	公財)兵庫県園芸・公園協会 明石トーカロ球場	



No.	特 記 事 項
1	兵庫県立明石公園内にある野球場。ネーミングライツにより 明石トーカロ球場。
2	全国高等学校野球選手権兵庫大会や全国高等学校軟式野球選手権大会本大会などアマチュア野球の公式戦などが
3	行われている他、プロ野球のオープン戦などが行われている。
4	球場正面入り口の庇の下に 49個のノズルを 1M間隔で取り付けました。配管延長 50M(両端バルブ含む)。
5	コンクリートの庇に ステンレス製の T型スタンドを立て、ステンレスパイプを Uボルトで固定した。
6	庇は約7Mごとに 170度の角度が付いている。パイプベンダーにて角度をつけ対応。
7	温度、湿度センサー及び週間タイマーを備えた制御盤をポンプユニット専用カバーの上部に一体型として取り付けました。
8	ミスト設備の説明を表示する 1. 5M x 0. 9Mの LED看板も併せて設置した。
	同時に NKミストスタンド型も採用頂いた。