

施工報告書		作成日付
カテゴリー	工 事 名 称	2013.07.11
NKミスト パイプ式 LED	名神高速道路 黒丸PA(上り)	



No.	特 記 事 項
1	名神高速道路(上り線)黒丸パーキングエリアの店舗施設 モテナス黒丸前の東屋。
2	一辺が約 6m四方のテント張りの東屋の軒下に NKミスト パイプ式を設置した。
3	ノズルピッチ50cmのステンパイプを使用し、正面に6m、両側面に3mのコノ字型配管とした。
4	設置高さが低いので、ノズルは1mおきに装着、間はダミーキャップで栓をしミストが出ないようにして噴出量をおさえた。
5	ノズルチース27に対しノズル総数は 14個。
6	各ノズルチースにLEDリングを取り付けた。白色とRGB色のリングを交互に配した。
7	ポンプユニットは店舗バックヤードに置き、高圧ホース、及びLED電源線を店舗屋根越しに引張り、接続した。
8	